

## Bilaga 7 - Samtliga yttranden

Hej.

Angående tillståndsprovning i Tofta kyrkby.

Jag och grannar motsätter oss tillstånd för vattentäkten.

Jag har inte fått något brev om informationsträff, fick höra om nåt möte av en granne, vilket är konstigt eftersom jag är den fastighet mest påverkad av det kommunala vattenuttaget.

Jag är negativt inställd till ökat uttag av vatten i den kommunala brunnen eftersom min brunn är direkt på påverkad av detta.

Vilket kan påvisas genom dokumentation från mitten av 80talet och provpumpningar hösten 24 då min brunn blev torrlagd.

Jag vill även ha garantier, att nivån i min brunn inte sänks.

Björn Pettersson Fättings 1:44

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare  
Region Gotland

Ert datum  
2025-06-10

Er beteckning  
TN 2023/3483

Vårt tjänsteställe, handläggare  
MELLERSTA MILITÄRREGIONEN  
FYSPLAN  
Fredrik Linderoth  
mrm-fysplan@mil.se, 08 - 788 75 00

Vårt föregående datum  
Vår föregående beteckning

## **Yttrande avseende remiss om avgränsningssamråd inför tillståndsprövning för grundvattenuttag, Tofta, Gotlands kommun och län**

### **Bakgrund**

Region Gotland har berett Försvarmakten möjlighet att inkomma med yttrande avseende avgränsningssamråd för grundvattenuttag i Tofta.

### **Försvarmaktens bedömning**

Försvarmakten har inget att erinra i rubricerat ärende, men lämnar följande synpunkter och upplysningar.

Grundvattenuttaget och dess vattenskyddsområde är beläget i Tofta skjutfälts södra del. De PFAS-föreningar som belastar Tofta skjutfält finns i skjutfältets norra del och bedöms ligga utanför grundvattentäktens påverkansområde.

Försvarmakten har granskat SGUs grundvattenkarta samt egna genomförda utredningar vid brandövningsplatsen vid Tofta skjutfält. Försvarmakten bedömer att risken är liten att spridning av PFAS från brandövningsplatsen via grundvatten kommer ske till grundvattentäkten i Tofta. Fastän risken är liten vill Försvarmakten ändå uppmana Region Gotland att kontinuerligt provta vattnet för PFAS och andra föreningar i grundvattenuttagets påverkansområde.

(LFI)

En generell synpunkt på det remitterade underlaget är att det saknas en riskbedömning hur grundvattenuttaget på längre sikt kommer att påverka de enskilda vattentäkterna i tåktens närmsta påverkansområde. Försvarsmakten ser även risker med saltvatteninträngning i kombination med låg grundvattenbildning och ökat grundvattenuttag.

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Beslut i ärendet har fattats av Beata Iverson, tillförordnad chef för sektionen för fysisk planering vid Försvarsstabens infrastrukturavdelning.

**Iverson, Beata**

Tf. C FST STÖD INFRA FYSPLAN

*Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.*



FÖRSVARSMAKTEN

**Yttrande**

Datum  
2025-08-28

Beteckning  
FM2025-15711:4 Sida 3 (3)

**Sändlista**  
Region Gotland

[registrator-tn@gotland.se](mailto:registrator-tn@gotland.se)

**Från:** Ingrid Bornfeldt Persson

**Skickat:** den 3 juli 2025 15:09

**Till:** Hemström, Gustav

**Ämne:** Inbjudan till samråd för grundvattenuttag i Tofta

Hej,

Jordbruksverket har fått samrådsunderlag inför ansöka om tillstånd för uttag av grundvatten i Tofta för allmän vattenförsörjning på remiss.

Vi vill härmed meddela att vi avstår från att yttra oss i ärendet. Jordbruksverket yttrar sig normalt inte i denna typ av ärenden i första instans.

Vänligen

Ingrid Bornfeldt Persson

Utredare

Miljöanalysenheten

Jordbruksverket

---

**Från:** Broström Linda  
**Skickat:** den 13 juni 2025 10:22  
**Till:** Registrator-TN  
**Ämne:** TN 2023/3483

Till Region Gotland,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit emot Region Gotlands samrådsunderlag avseende ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av grundvatten i Tofta för allmän vattenförsörjning.

MSB avstår från att yttra sig i samrådet.

MSB:s dnr: 2025-08625

Med vänlig hälsning  
Linda Broström

---

Linda Broström  
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Avdelning för räddningstjänst och skydd av befolkningen  
Enheten för hantering av industriella risker  
651 81 Karlstad  
Tel växel 0771-240 240  
Tel direkt 010-240 5053  
Mobil 072-461 99 71  
E-post [linda.brostrom@msb.se](mailto:linda.brostrom@msb.se)  
[www.msb.se](http://www.msb.se)  
*[Så här behandlar vi personuppgifter](#)*

---

**Från:** info@bulhus.se

**Skickat:** den 5 augusti 2025 18:40

**Till:** Registrator-TN

**Ämne:** TN 2023/3483

Hej!

Vi har några synpunkter som vi vill lyfta angående vattenuttaget vid vattentäkten i Tofta. Vi skulle vilja veta hur ni tänker kring att köra pumpen på max under sommarmånaderna? Att köra pumpen på max under juni, juli och augusti känns ohållbart för vår del. Vi som har vuxit upp på Gotland och bott här stora delar av vårt liv vet att sommartorkan alltid varit något att ha i åtanke. Och är ju inget nytt fenomen även om man kan få den uppfattningen från media.

Det är inte bara till oss människor vattnet ska finnas utan vi har även en betydande djurhållning i området som måste få sitt vattenbehov tillgodosett. Med en av Gotlands finaste vattentäkter så är vi mycket tacksamma över vattnet vi får ta och gör detta med respekt för naturen. Vi har en oro över att de abonnenter som är kopplade till det kommunala nätet och som bara bor här delar av året inte delar denna respekt och förståelse för Gotlands grundvatten och att detta på sikt kommer att skada vattentäkten.

Vi vill ha ett mindre Maxdygnsuttag under sommarmånaderna än de 560 kubikmeter som ni angivit.

Vi vill också ha garantier på åtgärder om vattentäkten skulle skadas.

Vänligen

Pontus Bergquist

Jennylee Dahlberg

Peter Sjögren

---

**Från:** Cissela Genetay

**Skickat:** den 1 juli 2025 10:42

**Till:** Registrator-TN

**Ämne:** Sv: Inbjudan till samråd för grundvattenuttag i Tofta, dnr TN 2023/3483

Ert dnr: TN 2023/3483

Hej,

Riksantikvarieämbetet har mottagit rubricerat samråd. Vi avstår från att yttra oss och hänvisar till länsstyrelsen som företrädare för de statliga kulturmiljöintressena.

Vänliga hälsningar

Cissela Génétay

Riksantikvarieämbetets  
logotyp.

**Cissela Génétay**

Utredare/Senior Adviser

Riksantikvarieämbetet / Swedish National Heritage Board  
Kulturmiljöavdelningen

Besök / Visit: Storgatan 41, Stockholm  
+46 (0)8-5191 85 51

*Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Följ oss gärna på: [raa.se](http://raa.se) / [sociala medier](#) / [nyhetsbrev](#).*

*[Så behandlar vi personuppgifter](#) / [How we process personal data](#)*

---

**Från:** Hemström, Gustav <[gustav.hemstrom@sweco.se](mailto:gustav.hemstrom@sweco.se)>

**Skickat:** den 10 juni 2025 12:53

**Ämne:** Inbjudan till samråd för grundvattenuttag i Tofta

Hej,

Region Gotland och Sweco inbjuder till samråd för grundvattenuttag i Tofta på Gotland. Bifogat finner ni inbjudan och samrådsunderlag.

Mvh

Gustav Hemström  
Miljökonsult

Sweco Sverige AB | Visby  
Mobil +46 76-892 50 14  
[gustav.hemstrom@sweco.se](mailto:gustav.hemstrom@sweco.se)  
[www.sweco.se](http://www.sweco.se)

Sweco logo

RegNo: 556767-9849 | Styrelsens säte: Stockholm

För mer information om hur Sweco behandlar dina personuppgifter, vänligen läs här.

---

**Från:** Remisser Grundvatten

**Skickat:** den 13 juni 2025 16:03

**Till:** Registrator-TN

**Kopia:** SGU Diariet

**Ämne:** TN 2023/3483 Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för uttag av grundvatten i Tofta på Gotland för allmän vattenförsörjning. SGU Dnr 33-1336/2025.

Hej!

SGU har 2025-06-10 fått handlingar där möjlighet ges att inkomma med yttrande rörande TN 2023/3483 Samråd inför ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för uttag av grundvatten i Tofta på Gotland för allmän vattenförsörjning. SGU Dnr 33-1336/2025.

SGU avstår från att lämna ett platsspecifikt yttrande i rubricerat ärende.

För närvarande yttrar sig SGU endast över remisser från departement och förelägganden från domstolar samt nationella myndigheter vid behov. I övrigt avstår vi från att yttra oss. Undantag kan gälla för remisser som rör mineralfrågor såsom till exempel tillståndsansökningar för gruvor, kalkstensbrytning, etcetera samt ärenden som påverkas av eller påverkar riksintressen för värdefulla ämnen eller material.

Myndighetens generella synpunkter i denna typ av ärenden finns på SGU:s webbplats:

- Grundvattentäkt/grundvattenuttag  
<https://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/remisser-till-sgu-om-grundvattentakter/>
- Påverkan på grundvattenförekomst  
<https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/>

Beslut i detta ärende har fattats av Sofia Edelbroek.

**Sofia Edelbroek (fd Andersson)**

Statsgeolog

E-post: [sofia.edelbroek@sgu.se](mailto:sofia.edelbroek@sgu.se)

Telefon: 018-17 92 74

Sveriges geologiska undersökning

Box 670, 751 28 Uppsala

Besök: Villavägen 18

**[www.sgu.se](http://www.sgu.se)**

---

**Från:** Svante Larsson

**Skickat:** den 4 augusti 2025 14:35

**Till:** Registrator-TN

**Ämne:** TN2023/3483

Yttranden mm angående vattentäkten i Tofta.

På 80-talet gjordes utav dåvarande Gotlands Kommun en undersökning av vattnets vägar, för man tänkte anlägga en soptipp mitt mot avfarten till Homa, norr om Tofta. Den visar att vattenvägarna går över mina marker ner mot vattentäkten. Som boende vid vattentäktens tillrinningsområde är det oroande att vi får försämrad kvalitet då man vill ha ett större uttag på sommaren. Dels inträngning av ytvatten och likaså vatten som tränger in från den skrotgård som ligger i anslutning till min mark!

Hur ska jag kunna bevisa att Regionen förorsakar detta inläckage?

Och vem ersätter mig för detta problem?

Denna skrotverksamhet har pågått vid gränsen av vattenskyddsområde och min mark sedan 1985, utan tillstånd och utan att regionen eller andra myndigheter har satt stopp för verksamheten!

Denna föroreningskälla är med i underlag för tillståndsprövningen, men den enda källa som man inte redovisar. Trots att den ligger uppströms och närmar än de andra förorenade platserna.

Idån som löper från norr till syd genom landskapet är en av de vattendrag på ön som håller vild havsörings lek. Från början av 2000-talet när man ökade uttaget har den källa som förser ån med vatten börjat att gå torr på sommarn. Detta har man ignorerat i tillståndsprövningen. Fick även borra djupare i min brunn i början av 2000-talet. Då man inte redovisar volymer sitter man med svarte petter och har svårt att kräva ersättning.

Vattenuttagen på 410 kbm/dygn ger ett totaluttag på 150 000 kbm/år, vilket är det man säger är max för året. Men med det uttag som man vill ha på 560 kbm/dygn når man det på redan 267 dagar. Vilket vi i Tofta ser att man kör max under sommaren och låter pumpen stå under vintern. Detta bör skrivas att det ska vara ett minimiuttag under året så att maxuttaget begränsas eller heller att 410 kbm/dygn gäller helår.

När man ställer frågan om när volymen har höjts till över 410 kbm, får man inget veta då det är under sekretess.

Då vattet är vår viktigaste resurs, är vi boende mycket angelägna av att kunna fortsätta nyttja våra täkter i framtiden. Det finns inte någon annanstans för oss att ansluta eller få vatten från.

MVH Svante Larsson

[svante\\_l@hotmail.com](mailto:svante_l@hotmail.com)

0766-034277

-----Ursprungligt meddelande-----  
Från: paula.kviman@trafikverket.se  
Skickat: den 8 juli 2025 10:42  
Till: Registrator-TN  
Ämne: Yttrande diarienummer: TN 2023/3483

Hej!

Trafikverket har erhållit Undersöknings- och avgränsningssamråd enligt Miljöbalken inför tillståndsprövning av grundvattenuttag på Tofta, Gotland kommun, på remiss. Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv. Remissen berör två vägar som Trafikverket är väghållare för: väg 140, som är utpekad riksintresse för kommunikationer, samt för väg 714.

När åtgärder som kan påverka grundvattennivån ska utföras är det viktigt att säkerställa att åtgärden inte medför sättningar, stabilitetsförändringar eller liknande som kan komma att påverka statlig väg negativt. Bedömning om åtgärdens geotekniska risker för väg 140 och 714 bör presenteras i kommande tillståndsansökan, samt förslag på hur en eventuella påverkan ska hanteras.

Ert diarienummer: TN 2023/3483  
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2025/70374

Vänliga hälsningar,

Paula Kviman  
Samhällsplanerare  
Trafikverket Östra regionen

Trafikverket  
172 90 Sundbyberg  
Besöksadress: Solna strandväg 98, 117 54 Solna  
Telefon: 0771-921 921  
www.trafikverket.se

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).