

Denna kontrollplan är framtagen utifrån riskbedömning daterad XX-XX-XX

Kontrollplan PBL eldstad

Fastighetsbeteckning:		Referensnummer:						
Ärendebeskrivning:								
Kontroller utförs av								
Byggherre (B)					Sakkunnig (S)			
Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Verifiering	Kontrollant			Regelverk	Anmärkning
Vad ska kontrolleras, kritiskt moment	Hur utförs kontrollen	Underlag, ritningsnr. T.ex.	Foton, intyg mm.	Kontroll av:	Kontroll-datum	Signatur	Stöd för vald kontrollpunkt	Skriv i bilaga vid eventuell anmärkning
Typ/miljögodkänd								
- Eldstad och rökrör är miljö och typgodkända	Visuellt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7, med ändringar tom 2025:10) om säkerhet i händelse av brand i byggnader		B			(2024:7) 1 kap. 5 §	
Bärförmåga, stadga och beständighet								
- golv har betryggande säkerhet mot deformationer och brott	Visuellt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7, med ändringar tom 2025:10) om säkerhet i händelse av brand i byggnader		B			(2024:7) 4 kap. 8 § 4 kap. 9 §	
Brandskydd								
- eldstad och röckanal är anordnade med betryggande säkerhet mot antändning av närliggande byggnadsdelar och fast inredning	Visuellt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7, med ändringar tom 2025:10) om säkerhet i händelse av brand i byggnader		B			(2024:7) 5 kap 2, 46, 48, 25 §§	
- röckanal ska ha en sådan höjd att risk för brand inte uppstår	Visuellt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7, med ändringar tom 2025:10) om säkerhet i händelse av brand i byggnader		B			(2024:7) 4 kap. 3 § 4 kap. 16 §	
- taktäckning utformas så att antändning försvåras	Visuellt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7, med ändringar tom 2025:10) om säkerhet i händelse av brand i byggnader		B			(2024:7) 4 kap 1 §	

Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Verifiering	Kontrollant			Regelverk	Anmärkning
				Kontroll av:	Kontroll-datum	Signatur		
Vad ska kontrolleras, kritiskt moment	Hur utförs kontrollen	Underlag, ritningsnr. T.ex.	Foton, intyg mm.				Stöd för vald kontrollpunkt	Skriv i bilaga vid eventuell anmärkning
Sakkunnighetsintyg								
- intyg om godkänd täthetsprovning av rökkanal utförd av skorstensfejarmästare eller sakkunnig sotare	Besiktning	Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7, med ändringar tom 2025:10) om säkerhet i händelse av brand i byggnader	Intyg från installations-besiktning	S			(2024:7) 4 kap. 11 § 4 kap. 12 § (2024:9) 2 kap. 38 §	Intyget skickas tillsammans med kontrollplan
Drift- och skötselinstruktioner								
- finns sparad för samtliga installationer	Visuellt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2024:7, med ändringar tom 2025:10) om säkerhet i händelse av brand i byggnader		B			(2024:7) 1 kap. 9 §	
Färdigställande								
Åtgärden är utförd enligt beviljat anmälan/bygglov	Okulärt	A-ritning		B				
Underskrift byggherren								
Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda:								
Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande						