

Denna kontrollplan är framtagen utifrån riskbedömning daterad XX-XX-XX

Kontrollplan PBL Takkupa

Fastighetsbeteckning:		Referensnummer:						
Ärendebeskrivning:								
Kontroller utförs av								
Byggherre (B)					Sakkunnig (S)			
Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Verifiering	Kontrollant			Regelverk	Anmärkning
Vad ska kontrolleras, kritiskt moment	Hur utförs kontrollen	Underlag, ritningsnr. T.ex.	Foton, intyg mm.	Kontroll av:	Kontroll-datum	Signatur	Stöd för vald kontrollpunkt	Skriv i bilaga vid eventuell anmärkning
Stomme								
- Avväxling I befintlig konstruktion	Okulärt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärför-måga, stadga och bestän-dighet i byggnader m.m. (2024:6)					(2024:6) 1 kap 15 §	
- Rätt virkeskvalitet kontrolleras mot stämpel	Okulärt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärför-måga, stadga och bestän-dighet i byggnader m.m. (2024:6)					(2024:6) 1 kap 15 §	
- Takstol överrenssrämmer med takstolsrit-ning	Okulärt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärför-måga, stadga och bestän-dighet i byggnader m.m. (2024:6)					(2024:6) 1 kap 15 §	
- Spikplåtarnas anliggning och att det är tillräckligt många spikar	Okulärt	Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärför-måga, stadga och bestän-dighet i byggnader m.m. (2024:6)					(2024:6) 1 kap 15 §	
Byggfukt								
- Kontrollera varje dag att byggnadsdelar skyddas mot regn och blötslask	Okulärt	Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hy-gien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (2024:8)					(2024:8) 1 kap 13 § 7 kap 1 § puk 3	
- Virke som ska byggas in har en fuktkvor un-der 15%	Mätning	Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hy-gien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (2024:8)					(2024:8) 1 kap 13 § 7 kap 1 §	

Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Verifiering	Kontrollant			Regelverk	Anmärkning
				Kontroll av:	Kontroll-datum	Signatur		
Vad ska kontrolleras, kritiskt moment	Hur utförs kontrollen	Underlag, ritningsnr. T.ex.	Foton, intyg mm.				Stöd för vald kontrollpunkt	Skriv i bilaga vid eventuell anmärkning
- Kontrollera varje dag att byggnadsmaterial förvaras tort	Okulärt	Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (2024:8)					(2024:8) 1 kap 13 §	
Lufttäthet								
- Plastfolien i väggar och tak är oskadade och tätt skarvade	Okulärt	Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (2024:8)					(2024:8) 1 kap 13 § 7 kap 1 § pkt 5	
- Tätheten är god vid väggarnas anslutningar mot tak och genomföringar i vindsbjälklaget	Okulärt	Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (2024:8)					(2024:8) 1 kap 13 § 7 kap 1 § pkt 5	
Säkerhet vid användning								
- Fönsters spärrordning eller säkerhetsbe- slag och öppningsmått	Okulärt	Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (2024:9)					(2024:9) 2 kap. 4 §	
Glasytor; skydd mot fall genom glas och mot skärskador	Okulärt	Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (2024:9)					(2024:9) 2 kap. 30-31 §§	
Färdigställande								
- Åtgärden är utförd enligt beviljad anmä- lan/ bygglov	Okulärt	A-ritning						
- Åtgärden är utförd enligt inlämnad tek- nisk beskrivning	Okulärt	Teknisk beskrivning						
Underskrift byggherren								
Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda:								
Datum	Namnunderskrift		Namnförtydligande					