

FRISTER FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL OCH RENGÖRING (SOTNING)

Utdrag ur MSBFS 2014:6

Myndigheten för civilt försvars föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor • Om eldning sker med fasta bränslen	Rengöring (sotning) Frist	Brandskyddskontroll Frist
Konventionella pannor.	3 ggr/år	3 år
Pannan har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.	2 ggr/år	3 år
Eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle, och eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet.	1 ggr/år	6 år

Oavsett använt bränsleslag bör fristen tre år gälla när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor • Om eldning sker med flytande bränslen	Rengöring (sotning) Frist	Brandskyddskontroll Frist
Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	3 ggr/år	3 år
Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.	1 år	3 år
Om eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.	2 år	6 år

Oavsett använt bränsleslag bör fristen fyra år gälla när pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar	Rengöring (sotning) Frist	Brandskyddskontroll Frist
Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	6 ggr/år	3 år
Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	1 år	6 år

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov bör sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder	Rengöring (sotning) Frist	Brandskyddskontroll Frist
Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning, av det utrymme där eldstaden är uppställd, eller för matlagning.	1 år	3 år
Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning, av det utrymme där eldstaden är uppställd, eller för matlagning.	3 år	6 år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus	3 år	6 år

Eldstad där det eldas **mindre** än 1,5 m³ ved eller 500 kg pellets under eldningssäsong (sept. - maj) är **inte** att anses som primär eldstad.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök	Rengöring (sotning) Frist	Brandskyddskontroll Frist
Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.	3 ggr/ år	2 år
Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.	1 år	2 år

Övrigt

- Undantag från fastställda sotningsfrister kan ges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.
- Sotningsfristen kan i enskilda fall förkortas när det är betingat av brandskydds skäl.
- Fastighetsägaren skall snarast meddela sotningsväsendet följande förändringar:
 - Ändringar av beståndet av rensningspliktiga och kontrollpliktiga objekt.
 - Idrifttagande av eldstad, som har varit avställd längre tid än tillämplig frist för brandskyddskontrollen (3-6 år beroende på eldstaden).
 - Ändringar i eldningsplaneringen.
 - Övergång till annat bränsleslag, om detta föranleder ändring av den tillämpade rengörings- eller kontrollintervallen.