Analysrapport - Dricksvatten

Allmän information

Ort:	Burs
Provdatum:	2026-04-07
Rapportdatum:	2026-04-24

Mikrobiologiska resultat

Analys	**Resultat**
Koliforma bakterier	<1 CFU/100 mL
E. coli	<1 CFU/100 mL
Presumtiva Clostridium perfringens	<1 CFU/100 mL
Intestinala enterokocker	<1 CFU/100 mL
Totalantalet mikroorganismer (3 dygn)	Ej påvisad CFU/mL
Långsamväxande bakterier (7 dygn)	2 CFU/mL

Kemiska resultat

Parameter	**Resultat**
pH	7,5
Konduktivitet	420 µS/cm
Alkalinitet	240 mg HCO3/L
Turbiditet (Grumlighet)	<0,05 FNU
Färg	<5 mg Pt/L
Hårdhet	13 °dH
Klorid	7,0 mg/l
Sulfat	1,1 mg/l

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post regiongotland@gotland.se
Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Fluorid	<0,20 mg/l
Nitrat	13 mg/l
Nitratkväve	2,9 mg/l
Nitrit	<0,0070 mg/l
Ammonium	<0,050 mg/l
TOC (Totalt organiskt kol)	<2,0 mg/l
Fosfat	0,49 mg/l
Fosfatfosfor	0,16 mg/l
Järn	0,0014 mg/l
Mangan	0,0015 mg/l
Aluminium	<0,0010 mg/l
Koppar	0,11 mg/l
Natrium	5,5 mg/l
Kalium	3,4 mg/l
Kalcium	84 mg/l
Magnesium	3,4 mg/l
Kemisk syreförbrukning (CODMn)	<1,0 mg O2/L

Bedömning

Analysresultaten uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12.