Analysrapport - Dricksvatten

Kattvik, Gammelgarn, Östergarn, Herrvik

Mikrobiologiska vattenanalyser

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Metod
Ordinarie provtagning	JA			
Temperatur vid provtagning	15.5	°C		
Kan kloramin förekomma?	NEJ			
Kloröverskott totalt	0.11	mg/L		
Kloröverskott fritt	0.12	mg/L		

Ankomst till laboratoriet 2024-09-10 13:00
Mikrobiologisk analys påbörjad 2024-09-10 16:55
Temperatur vid ankomst 16.1 °C

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Metod
A Koliforma bakterier	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 9308-2:2014
A E. coli	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 9308-2:2014
A Presumtiva Clostridium perfringens.	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 14189:2016
A Intestinala enterokocker.	<1	CFU/100 mL		SS-EN ISO 7899-2, utg 1

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00
E-post regiongotland@gotland.se
Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

A Totalantalet mikroorganismer efter tre dygn.	Ej påvisad	CFU/mL		SS-EN ISO 6222, utg. 1
A Aktinomyceter	<1	CFU/100 mL		SS 028212, utg 1
A Mikrosvamp	<1	CFU/100 mL		SS 028192, utg. 1
A Långsamväxande bakterier efter sju dygn.	<1	CFU/mL		SS-EN ISO 6222, utg. 1, mod
A Jäst, 7 dygn	<1	CFU/100 mL		SS 028192, utg. 1
A Mögel, 7 dygn	<1	CFU/100 mL		SS 028192, utg. 1

Provdatum/tid: 2024-09-10 09:30
Provid: 24V01912

Bedömt enligt LIVSFS 2022:12
Uppfyller gränsvärde

Eurofins Water Testing Sweden AB

Analysrapport

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Metod
Vattentemperatur vid provtagning	15.5	°C		
Lukt, styrka, vid 20°C	ingen			Intern metod
Turbiditet	< 0.10	FNU		SS-EN ISO 7027-1:2016
pH	8.8			SS-EN ISO 10523:2012

Alkalinitet	130	mg HCO3/l		SS EN ISO 9963-2:1996
Konduktivitet	46	mS/m		SS-EN 27888:1994
Klorid	86	mg/l		SS-EN ISO 10304-1:2009
Sulfat	1.1	mg/l		ISO 15923-1:2013 Annex G
Hårdhet	1.4	°dH		Beräkning (Ca+Mg)
Bly Pb	0.00010	mg/l		SS-EN ISO 17294-2:2023
Koppar Cu	0.0017	mg/l		SS-EN ISO 17294-2:2023
Nickel Ni	0.000100	mg/l		SS-EN ISO 17294-2:2023

Kemisk bedömning: Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12