

Kontrollplan – Inredande av lägenhet

Fastighetsbeteckning		Datum
B	Sökande (Byggherre)	
E1	Entreprenör (Installatör)	
E2	Entreprenör (Installatör)	
S	Sakkunnig (Projektör, konstruktör)	

1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart					2. SLUTBESKED Fyll i under byggskedet	
Markera aktuell kp (X)	Kontrollpunkter (kp) – kontrollen avser	Kontrollant (B, E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot	Datum	Signatur
	STOMME					
	Avväxling i befintlig konstruktion		Okulärt	Hållfasthetsberäkning		
	Det finns inga hål eller urtag som försvagar bärlagets bärförmåga		Okulärt	Takstolsritning		
	Bjälklag klarar tilltänkt användning		Mätning	Hållfasthetsberäkning		
	LUFTTÄTHET					
	Plastfolien i väggar och tak är oskadade och tätt skarvade		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Tätheten är god vid väggarnas anslutningar mot tak och genomföringar i vindsbjälklaget		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	BRANDSKYDD					
	Brandvarnare		Okulärt	BBR 5:2513		

	Vägg har rätt brandteknisk klass		Okulärt	Godkännandelista B		
	Imkanalens brandisolering och skyddsavstånd till brännbart material		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	FÖNSTER					
	Montering av fönster överensstämmer med monteringsanvisning		Okulärt	Monteringsanvisning		
	Bleck är instoppade under respektive fasadtyp, uppvikta mot fasadskiktet samt fönsterbleckets infästning i karmen inte har skadat karmen.		Okulärt	Monteringsanvisning		
	Lufttätning runt karmen sitter på den varma sidan		Okulärt	Monteringsanvisning		
	INSTALLATIONER; VÅTRUM					
	Kontrollera golvbrunnens förankring och höjdplacering i undergolvet		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Kontrollera tätskiktets utförande innan keramiska plattor läggs		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Kontrollera att plastmatta ansluts till golvbrunn enligt tätskiktfabrikantens anvisningar		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Plastmattans skarvskärning i hörn och vinklar är enligt branschutförande		Okulärt			
	INSTALLATIONER; VATTEN					
	Rörledningar är fast förankrade		Handkraft			
	Kontrollera varmvattentemperaturen vid tappställe		Mätning	BBR 6:621		
	Kontrollera säkerhets- och avstängningsventilers funktion genom att stänga och öppna		Handkraft			
	INSTALLATIONER; AVLOPP					
	Avloppsledningar och golvbrunnar är fast förankrade		Handkraft			

	Avluftningsledningen är öppen		Okulärt			
	Kontrollera avloppsfunktionerna		Vattenspolning med fullt flöde			
	VENTILATION, FLÖDEN OCH DON					
	Friskluftsventiler i sov- och vardagsrum		Okulärt	Teknisk beskrivning		
	Insektsskydd i friskluftsventiler		Okulärt	Teknisk beskrivning		
	Luftflöde hos friskluftsventiler i yttervägg kontrolleras		Mätning	BBR 6:9241		
	SÄKERHET VID ANVÄNDNING					
	Fönsters spärranordning eller säkerhetsbeslag och öppningsmått		Okulärt	BBR 8:231		
	Räcken har tillåtna mått gällande höjd och vertikala öppningar		Okulärt	BBR 8:2321		
	Glasytor; skydd mot fall genom glas och mot skärskador		Okulärt	Följesedel		
	Vattentemperatur		Okulärt	BBR 6:621		
	FÄRDIGSTÄLLANDE					
X	Åtgärden är utförd enligt beviljad anmälan/bygglov	B	Okulärt	A-ritning		
X	Åtgärden är utförd enligt inlämnad teknisk beskrivning	B	Okulärt	Teknisk beskrivning		

A-ritning = Arkitekturritning
BBR = Boverkets byggregler

K-ritning = Konstruktionsritning
BBR finns på www.boverket.se

Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt

Datum