

## Kontrollplan – Ändrad planlösning

Fastighetsbeteckning		Datum
<b>B</b>	Sökande (Byggherre)	
<b>E1</b>	Entreprenör (Installatör)	
<b>E2</b>	Entreprenör (Installatör)	
<b>S</b>	Sakkunnig (Projektör, konstruktör)	

1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart					2. SLUTBESKED Fyll i under byggskedet	
Aktuell kp (X)	Kontrollpunkter (kp) – kontrollen avser	Kontrollant (B, E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot	Datum	Signatur
	<b>STOMME</b>					
	Avväxling i befintlig konstruktion		Okulärt	Hållfasthetsberäkning		
	Rätt virkeskvalitet kontrolleras mot stämpel		Okulärt	Stämpel/Följesedel		
	Det finns inga hål eller urtag som försvagar bärigheten menligt		Okulärt	Takstolsritning		
	<b>BYGGFUKT</b>					
	Kontrollera varje dag att byggnadsdelar skyddas mot regn och blötslask		Okulärt			
	Virke som ska byggas in har en fuktkvot under 15 %		Mätning			
	Kontrollera varje dag att byggnadsmaterial förvaras torrt		Okulärt			
	Inga syllar, ens på mellanväggarna, har direktkontakt med betongen		Okulärt	Teknisk beskrivning		

	<b>LUFTTÄTHET</b>					
	Plastfolien i väggar och tak är oskadade och tätt skarvade		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Isolering av grundmurar eller kantelement är intakta		Okulärt			
	Tätheten är god vid väggarnas anslutningar mot tak och genomföringar i vindsbjälklaget		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	<b>BRANDSKYDD</b>					
	Vägg har rätt brandteknisk klass		Okulärt	Godkännandelista B		
	Brandvarnare		Okulärt	BBR 5:2513		
	<b>INSTALLATIONER; VÅTRUM</b>					
	Kontrollera golvbrunnens förankring och höjdplacering i undergolvet		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Kontrollera tätskiktets utförande innan keramiska plattor läggs		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	Kontrollera att plastmatta ansluts till golvbrunn enligt tätskiktfabrikantens anvisningar		Okulärt	Anvisning från fabrikant		
	<b>INSTALLATIONER; VATTEN</b>					
	Rörledningar är fast förankrade		Handkraft			
	Kontrollera varmvattentemperaturen vid tappställe		Mätning	BBR 6:621		
	Kontrollera säkerhets- och avstängningsventilers funktion genom att stänga och öppna		Handkraft			

	<b>INSTALLATIONER; AVLOPP</b>					
	Avloppsledningar och golvbrunnar är fast förankrade		Handkraft			
	Avluftningsledningen är öppen		Okulärt			
	Kontrollera avloppsfunktionerna		Vattenspolning med fullt flöde			
	<b>VENTILATION, FLÖDEN OCH DON</b>					
	Friskluftsventiler i sov- och vardagsrum		Okulärt	Teknisk beskrivning		
	Insektsskydd i friskluftsventiler		Okulärt	Teknisk beskrivning		
	Luftflöde hos friskluftsventiler i yttervägg kontrolleras		Mätning	BBR 6:9241		
	<b>SÄKERHET VID ANVÄNDNING</b>					
	Fönsters spärranordning eller säkerhetsbeslag och öppningsmått		Okulärt	BBR 8:231		
	Räcken har tillåtna mått gällande höjd och vertikala öppningar		Okulärt	BBR 8:2321		
	Glasytor; skydd mot fall genom glas och mot skärskador		Okulärt	Följesedel/märkning på glas		
	<b>FÄRDIGSTÄLLANDE</b>					
X	Åtgärden är utförd enligt beviljad anmälan/bygglov	B	Okulärt	A-ritning		
X	Åtgärden är utförd enligt inlämnad teknisk beskrivning	B	Okulärt	Teknisk beskrivning		

A-ritning = Arkitekturritning  
BBR = Boverkets byggregler

K-ritning = Konstruktionsritning  
BBR finns på [www.boverket.se](http://www.boverket.se)

Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt	Datum
---	-------