

## Kontrollplan – Installation av eldstad/rökkanal

Fastighetsbeteckning		Datum
<b>B</b>	Sökande (Byggherre)	
<b>E</b>	Installatör (Entreprenör)	

Kontrollera att du fyllt i kontrollplanen korrekt före inlämnande. Kom ihåg att fylla i fastighetsbeteckning, datum, sökande/byggherre, installatör/entreprenör, samt kontrollant; sätt ett B eller ett E för varje kontrollpunkt, på samma sätt som vi gjort för kontrollpunkten brandvarnare.

1. För STARTBESKED - Fyll i <u>före</u> installation:				2. För SLUTBESKED – Fyll i <u>efter</u> utförd installation:	
Kontrollpunkter – kontrollen avser	Kontrollant (B eller E)	Kontrollmetod	Kontroll mot	Datum	Signatur
Brandvarnare – Minst en per våningsplan	B	Visuellt	BBR 5:2513		
Eldstadsplan – Golvbeläggning framför/omkring installationen		Visuellt/mätning	BBR 5:4223		
Belastningar - Underlagets bärförmåga		Visuellt	BBR 5:4221		
Höjd - Skorstenens höjd över yttertak		Mätning	BBR 5:4253, 6:743		
Taksäkerhet – Takstege, glidskydd, arbetsplan, arbetsplattform		Visuellt	BBR 8:24		
Skydd mot utveckling och spridning av brand - Avstånd till brännbara byggnadsdelar		Mätning	BBR 5:51		
<p>Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell installation är utförd enligt Boverkets byggregler (BBR).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ANSÖKAN – Fyll i del 1. Skicka kontrollplanen tillsammans med ansökan till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby.</li> <li>✓ STARTBESKED – Om ditt ärende är godkänt får du startbesked, som tillsammans med kontrollplanen skickas tillbaka till dig.</li> <li>✓ INSTALLATION – Påbörja installationen av din eldstad/rökkanal.</li> <li>✓ FÄRDIGSTÄLLANDE – Fyll i del 2. När installationen är klar, signera kontrollpunkterna och skicka kontrollplanen tillbaka till Miljö- och byggnämnden.</li> <li>✓ SLUTBESKED – Miljö- och byggnämnden utfärdar slutbesked. När du mottagit detta får du börja använda din eldstad/rökkanal.</li> </ul>				<b>Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda:</b>	
				Datum	
				Underskrift sökande	
				Namnförtydligande	